

SANI

MATERIAAL

De radiatoren zijn opgebouwd uit verticale stalen collectoren (35 x 35 x 1.5 mm) en horizontale stralingsbuizen, met vrije openingen voor het drogen van handdoeken of linnen. De stralingsbuizen worden aan de buitenzijde van de collector, d.m.v. zilver gelast.

Kunnen uitgerust worden met een elektro-weerstand voorzien van een elektronisch stuuurelement. Voor [centrale verwarming](#) / [enkel elektrische](#) / [gemengde toepassing](#) (mixte).

OPBOUW

> SANI RONDA

Ronde stalen stralingsbuizen (ø 22 x 1.25 mm) met een tussenafstand van 15 mm. Vrije opening: 100 mm. Er worden standaard wandbevestigingen meegeleverd voor montage tegen de wand. Deze steuntjes worden d.m.v. inbus Schroefjes bevestigd rond de stralingsbuizen.

> SANI PANEL

Ovale stalen stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) met een tussenafstand van 6 mm. Vrije opening: 67 mm. Er worden standaard wandbevestigingen meegeleverd voor montage tegen de wand. Deze steuntjes worden d.m.v. persvijsjes bevestigd aan de opgelaste noppen op de kollektor.

> SANI LOUVRE

Ovale stalen stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm), onder een hoek van 15° geplaatst, met een tussenafstand van 3 mm. Vrije opening: zie tabel afmetingen blz. 162 Er worden standaard wandbevestigingen meegeleverd voor montage tegen de wand. Deze steuntjes worden d.m.v. persvijsjes bevestigd aan de opgelaste noppen op de kollektor.

UITVOERING

De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd, gepassiveerd, elektrostatisch gelakt met epoxy-polyesterpoeder en bij 200 °C gemoffeld. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min. 80 µ. Testdruk: 9 bar Werkdruk: 6 bar

KLEUR

De radiator is gelakt in de kleur [zandstraal metaalgrijs](#) / [wit \(RAL 9010\)](#) / [verkeerswit \(RAL 9016\)](#) / [andere \(zie kleurenkaart\)](#) / [verchromd \(enkel voor Sani Ronda\)](#)

AANSLUITINGEN

De aansluitmoffen 1/2" op de kopkant van de kollektoren zijn ingewerkt en bijgevolg niet zichtbaar. De aansluitingen kunnen naar wens onderaan, bovenaan of op zij voorzien worden. Voorzien van gechromeerde ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2".

Warmteafgiftes in watt, gemeten volgens EN 442.

UITVOERING VAN DE INSTALLATIE

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- > een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...
- > warmte-afgifte- en maattabellen van Sani radiatoren gemeten volgens EN 442.
- > ze worden / [tegen de wand bevestigd met de bijbehorende steunen](#) / [vrijstaand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende voetsteunen en 2 bijbehorende plafondsteunen](#) / [haaks tegen de wand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende linkse zijsteunen en één bijbehorende voetsteun rechts](#) / [haaks tegen de wand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende rechtse zijsteunen en één bijbehorende voetsteun links](#).
- > De hier toe te passen speciaal ontworpen [thermostatiseerbare aansluitsets](#) / [thermostatiseerbare Jaga-Deco](#) / [Jaga-Deco](#)

[Pro ventielen](#) / [handbediende Jaga Deco ventielen](#) zijn geschikt voor aansluiting op [kunststof leidingen](#) / [VPE-aluminium leidingen](#) / [koperen leidingen](#) / [stalen leidingen](#).

- > [Jaga thermostaatkoppelen](#) / [Jaga Deco thermostaatkoppelen chroom](#) / [Jaga Deco thermostaatkoppelen chroom-wit](#) / [Jaga Comap thermostaatkoppelen zilver](#) / niet / te voorzien.

OPTIES

- > Jaga Deco ventielen
- > Elektro-weerstand
- > Elektro-weerstand met infrarood bediening
- > T-Stukken voor zij- of achteraansluiting en voor mixte toepassing
- > Straalpijp voor bovenaansluiting

STABUNR. B551110.316.F01

